

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»  
п.Горноправдинск  
Хохрякова А.В.  
«15» мая 2017 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**  
**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск.
- 1.2. Адрес объекта: 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2568,60 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7208 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2013г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт в 2017г., капитальный ремонт не планируется.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск, МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Ханты-Мансийск ул. Чехова, 68

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, торговля, жилищно-коммунальный сектор и сфера услуг, другие)

2.2 Виды оказываемых услуг (форма, вид, вид обслуживания)

2.3 Форма оказания услуг (до, во время)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, трудоспособное население, пожилые люди, другие возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых лиц (по месту жительства, по месту работы, по месту учебы, по месту жительства, по месту работы, по месту учебы, по месту жительства, по месту работы, по месту учебы, по месту жительства, по месту работы, по месту учебы)

2.6 Планируемые показатели: посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность 250 человек в день

2.7 Участие в сети (сети) ИП (инициатива, ребенка-инвалида, сеть)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (общественный маршрут, движение с пешеходным пассажирским транспортом) Пассажирский транспорт отсутствует

на линии адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет

3.2.4 – Перекрестки – перекрестки, выделенные пешеходной дорожкой Нет

3.2.5 – Информация о маршруте следования к объекту: информация отсутствует Нет

3.2.6 – Перегородки, выемки, углубления, пути следования: присутствуют переходы, выемки, углубления

Путь обустройство для инвалидов на колясках: присутствует

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МНП	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДП-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2014-2020 году в рамках исполнения Постановления №427-П от 28.10.2016г «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства ХМАО-Югры от 09.12.2013 №430-П. Постановления Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 246 Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2016 годы», Постановления администрации Ханты-Мансийского района от 27.05.2014 № 136 « О межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», Постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 N 1323 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2014 - 2018 годы", приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.10.2015 № 338-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.06.2016 № 1067 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и объектов и услуг в

государственных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем (ДП-В).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2020 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п. 1.2, СП 59.13330.2012

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Заключение о состоянии доступности объекта отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» мая 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «15» мая 2017 г.
3. Решения Комиссии «15» мая 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»  
п.Горноправдинск  
Хохрякова А.В.  
«15» мая 2017 г.



**АНКЕТА**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**  
**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск.

1.2. Адрес объекта: 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2568,60 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7208 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт в 2017г., капитальный ремонт не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск, МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Ханты-Мансийск ул. Чехова, 68

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 250 человек в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: есть.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Пассажирский транспорт не используется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; Нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; Нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: на пути следования присутствуют перепады высоты, неровности.

Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_

*Хохрякова А.В. Заведующий МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск*

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»  
п.Горноправдинск  
Хохрякова А.В.  
«15» мая 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

Ханты-Мансийский район

«15» мая 2017 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск.

1.2. Адрес объекта: 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2568,60 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7208 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт в 2017г., капитальный ремонт не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск, МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: - дошкольное образование.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Пассажирский транспорт не используется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет

3.2.2 время движения (пешком): нет

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; Нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; Нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: на пути следования присутствуют перепады высоты, неровности.

Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)	1-4	7-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)	5-25	12-19

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У,С,Г)	26-35	20-23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДП-И (Г,У)	36-46	27-27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г,С)	-	28-31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	32,33

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** *Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).*

#### **4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *по этапам адаптации в 2014-2020 году* в рамках исполнения Постановления №427-П от 28.10.2016г «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства ХМАО-Югры от

09.12.2013 №430-П. Постановления Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 246 Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2016 годы», Постановления администрации Ханты-Мансийского района от 27.05.2014 № 136 « О межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», Постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 N 1323 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2014 - 2018 годы", приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.10.2015 № 338-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.06.2016 № 1067 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и объектов и услуг в государственных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью всем (ДП-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2020 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

---

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, МКУ Ханты-

Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Ханты-Мансийской районной организацией общероссийской общественной организацией региональным общественным движением инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа «Преобразование» ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Заключение о состоянии доступности объекта отсутствует

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 1 л.


Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

Поэтажные планы на 6 л, паспорт БТИ на 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы

Заведующий МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск  
Хохрякова А.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Заведующая хозяйством МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка»  
п.Горноправдинск Климишина Т.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Зам. Председателя РОДИК ХМАО-Югры  
«Преобразование» Соседова Ю.С.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «15» мая 2017 г. (протокол № 1 )



### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск. 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует информация об объекте (визуальная, тактильная)	К,О,С,Г,У	Установка оборудования с информацией об объекте (визуальной, тактильной), СП 59.13330.2012 п. 4.1.1	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2, 3, 4	Отсутствуют указатели направления движения. Отсутствует понижение бордюрного камня.	К,О,С	Установка указателей направления движения. Понижение бордюрного камня. СП 59.13330.2012 п. 4.1.10 П.4.1.8	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	5	Отсутствует контрастное обозначение лестничного марша	О,С	Контрастное обозначение лестничного марша, согласно СП 59.13330.2012 п. 4.1.12	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	6	Отсутствует знак стоянки, парковки для инвалидов	К,О	Установка знака 181-ФЗ, ст. 15	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	-	1-6	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние территории прилегающей к зданию оценено как доступно частично избирательно для инвалидов передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушением зрения, данная зона доступна условно. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется выполнить ряд мероприятий, таких как - оборудование информационной поддержки на всех путях движения МГН, установку необходимых знаков на территории, разместить необходимую информацию об объекте, понижение бордюрного камня, контрастно обозначить краевые ступени лестничного марша, установить знак парковки для инвалидов.



**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск. 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	7	Отсутствует тактильная плитка перед маршем, нет визуальной маркировки ступеней.	С	Укладка тактильной плитки, контрастное обозначение ступеней, согласно СП59.13330.2012, п.4.1.12	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	8	Отсутствует навес над пандусом, нет противоскользящего покрытия, окончание поручней не закруглены, нет нижних поручней (на 50 см)	К,О	Установка навеса, противоскользящего покрытия, удлинение поручней на ограждении согласно СП59.13330.2012, п.4.1.16, п. 5.2.15	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	9	Отсутствует противоскользящее покрытие от пандуса к входной двери	О	Укладка противоскользящего покрытия.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	3	9,10	Отсутствуют желтые круги на прозрачных дверях.	С	Наклейка желтых кругов на прозрачных дверях. СП59.13330.2012 п.5.1.5	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	4	10,11	Отсутствуют желтые круги на прозрачных дверях.	С	Наклейка желтых кругов на прозрачных дверях. СП59.13330.2012 п.5.1.5	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)	1-4	7-11	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние входа в здание оценено как доступно частично избирательно для инвалидов передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушением зрения здание доступно условно. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется выполнить ряд мероприятий, укладка тактильной плитки, укладка противоскользящего покрытия, маркировка ступеней, установка навеса над пандусом, наклейка желтых контрастных кругов на прозрачных дверях, ремонт перил на пандусе.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск. 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5,6, 7,8, 9	12,13	Отсутствуют информаторы (оборудование) для посетителей с нарушением зрения, слуха, ковровое покрытие не плотно закреплено.	С,К,О,Г	Установка оборудования (мнемосхемы, световое табло) закрепить ковровое покрытие. СП 59.13330.2012 п.5.5.3 п. 5.5.4, п.5.2.8	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10,1 1,12 ,13, 14,1 5	15	Отсутствуют тактильные, контрастные и визуальные обозначения лестничного марша	С	Контрастное, тактильное обозначение лестничного марш, согласно СП 59.13330.2012 п.5.2.11 п. 5.2.12, п.5.2.16	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует возможность попасть на 2-й этаж	К,О	Установка откидного пандуса	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует возможность попасть на 2-й этаж	К,О	Установка подъемника	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	-	16,17	-	-	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	15-25	18,19	Отсутствует контрастное обозначение дверных проемов и лестничных маршей	С,Г,У	Контрастное обозначение дверных проемов и лестничных маршей согласно СП 59.13330.2012 п.5.2.30 п. 5.2.31	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)	5-25	12-19	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) оценено как доступно частично избирательно для инвалидов передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушением зрения данная зона доступна условно. Для инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске передвигаться в здании смогут только с посторонней помощью, необходимо установить специализированное оборудование, в случае обучения в детском саду инвалидов –колясочников, возможна установка откидных пандусов, либо приобретение подъемников-ступенькоходов. Необходима установка визуальной, контрастной маркировки на эвакуационных выходах.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск. 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	26-35	20,21,22,23	Отсутствуют специализированное оборудование для слабослышащих и слабовидящих.	С,Г	Установка специализированного оборудования, согласно СП 59.13330.2012, п.7.1.7, п.7.1.12	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>		-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У,С,Г)	26-35	20-23	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны целевого назначения здания оценено как доступно частично избирательно для каждой категории инвалидов. Для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением слуха необходимо установить специализированное оборудование.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск. 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	36-41	24,2 5,26	Отсутствуют поручни, крючок для трости, пиктограммы.	К,О,С	Установка оборудования согласно норм для обеспечения доступности помещения, (поручни, тактильные знаки и пиктограммы),со гласно СП59.13330.2012 , п.5.3.3, п. 5.3.6	Текущий ремонт
5.2	Душевая ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	42-46	27	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С), ДП-И (Г,У)	36-46	27-27	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны санитарно-гигиенические помещения оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников. Для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития данная зона доступна полностью избирательно. Необходимо переоборудовать туалетную комнату с установкой необходимого оборудования.



**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п.Горноправдинск. 628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Победы, д.1-А.*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	28,2 9,30	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	31	Нет звукоусиливающего оборудования	Г	Установка звукоусиливающего оборудования-	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Нет тактильных средств информирования (табличек, знаков)	С	Установка тактильных средств информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г,С)	-	28-31	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением зрения данная зона доступна условно. Необходима установка специализированного оборудования и дополнительных средств информации.